

		0,20 < Cl < 2,0 (Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS)	6,0 < pH < 9,0 (Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS)	Físico-Química 0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)	Microbiológica VMP Ausência em 100ml	Microbiológica VMP Ausência em 100ml	Organoléptica T < 5,0 (Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS)
	Forma de abastecimento	Cloro Residual Livre	PH	Fluoreto	Coliformes Totais	Escherichia Coli	Turbidez
89	SAA	2,11mg/L	6.9	0,9 mg/L	Ausência	Ausência	2,27uT
90	SAA	2,57mg/L	7.1	Não realizado*	Ausência	Ausência	2,34uT
91	SAI	0,32mg/L	7	Não realizado*	Ausência	Ausência	0,95uT
92	SAA	1,27mg/L	6.5	Não realizado*	Ausência	Ausência	6,66uT
93	SAA	1,27mg/L	6.5	0,80 mg/L	Ausência	Ausência	4,52uT
94	SAA	2,94mg/L	7	Não realizado*	Presença	Ausência	6,88uT
95	SAA	2,52mg/L	6.8	Não realizado*	Ausência	Ausência	2,65uT
96	SAA	2,97mg/L	7.0	0,9 mg/L	Presença	Ausência	Não realizado
97	SAA	3,6 mg/L	7.0	Não realizado*	Presença	Ausência	2,45uT
98	SAA	3,7mg/L	7.0	1,3 mg/L	Presença	Ausência	2,30uT
99	SAA	0,33 mg/L	7.9	0,4 mg/L	Presença	Ausência	1,47uT
100	SAA	2,31mg/L	7.1	0,8 mg/L	Ausência	Ausência	2,04uT
101	SAA	3,7mg/L	7.0	1,2 mg/L	Ausência	Ausência	1,88uT
102	SAA	3,8 mg/L	7.2	Não realizado*	Ausência	Ausência	2,04uT
103	SAA	2,7mg/L	7.3	Não realizado*	Ausência	Ausência	13,4uT
104	SAA	3,24mg/L	7.2	Não realizado*	Ausência	Ausência	2,73uT
105	SAA	3,05mg/L	7.0	Não realizado*	Ausência	Ausência	1,54uT
106	SAA	3,11mg/L	6.7	Não realizado*	Ausência	Ausência	2,11uT
107	SAA	2,89mg/L	7.3	Não realizado*	Ausência	Ausência	1,85uT
108	SAC		7.4		Presença	Ausência	1,29uT

Referências

Portaria 421/SES/SC de 13/05/2016 Valor Ref.: VMP: mínimo de 0,7 mg/L e o máximo de 1,0 mg/L de fluoreto

Art. 30 § 1º do Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS : Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS Valor Ref.: VMP: 5 uT

Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS Presença de Escherichia coli : Indicador de contaminação fecal.

Art. 34 do Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS : Valor mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado

Art. 39 § 1º do Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS : o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5

SAA : Sistema de Abastecimento de Água

SAC: Solução Alternativa Coletiva

SAI: Solução Alternativa Individual

* Lacaen/SC disponibiliza apenas 7 análises mensais.