

PARÂMETROS:		Físico-Química			Microbiológica		Organoléptica
COLETAS	Legislações de referência	0,20 ≥ Cl ≤ 2,0 (Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS)	6,0 ≥ pH ≤ 9,0 (Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS)	0,7 ≥ F ≤ 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	T ≤ 5,0 (Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS)
	Bairro	Cloro Residual Livre (mg/L)	pH	Fluoreto (mg/L)	Coliformes Totais (100 ml)	<i>Escherichia Coli.</i> (100 ml)	Turbidez (uT)
41	Centro	2,58	6,80	0,80	Ausência	Ausência	1,10
42	Centro	2,40	6,70	0,70	Ausência	Ausência	0,91
43	Kurtz	2,19	6,80	0,70	Ausência	Ausência	0,70
44	Santa Catarina	2,39	6,80	0,90	Ausência	Ausência	2,02
45	Santa Catarina	2,48	7,00	0,70	Ausência	Ausência	0,62
46	Der	3,60	6,90	0,80	Ausência	Ausência	0,89
47	Municípios	2,26	6,80	0,80	Ausência	Ausência	0,82
48	Bom Jesus	2,46	7,00	Não realizado*	Ausência	Ausência	0,96
49	Sorgatto	2,11	6,80	Não realizado*	Ausência	Ausência	0,9
50	Centro	1,55	6,60	Não realizado*	Ausência	Ausência	1,10
51	Sorgatto	1,25	7,20	Não realizado*	Ausência	Ausência	1,66
52	Bom Sucesso	1,54	7,40	Não realizado*	Ausência	Ausência	1,04
53	Sorgatto	2,06	7,00	Não realizado*	Ausência	Ausência	0,97
54	Jardim Dileta	1,06	7,00	Não realizado*	Ausência	Ausência	0,81
55	Bom Sucesso	0,21	7,10	Não realizado*	Ausência	Ausência	1,1
56	Bom Sucesso	2,22	6,80	Não realizado*	Ausência	Ausência	1,10
57	Martello	2,88	7,10	Não realizado*	Ausência	Ausência	1,71
58	Gioppo	1,78	7,10	Não realizado*	Ausência	Ausência	0,9
59	Nossa Senhora Salete	1,14	6,80	Não realizado*	Ausência	Ausência	1,57
60	Taquara Verde	2,06	7,70	Não realizado*	Ausência	Ausência	0,90

Referências:

Portaria 421/SES/SC de 13/05/2016 Valor Ref.: VMP: mínimo de 0,7 mg/L e o máximo de 1,0 mg/L de fluoreto;

Art. 30 § 1º do Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS: Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS Valor Ref.: VMP: 5 uT;

Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS Presença de *Escherichia coli.* : Indicador de contaminação fecal;

Art. 34 do Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS: Valor mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado;

Art. 39 § 1º do Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS: o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5;

SAA: Sistema de Abastecimento de Água

SAC: Solução Alternativa Coletiva

SAI: Solução Alternativa Individual

* Lacen/SC disponibiliza apenas 7 análises mensais.

**Não analisado.