

PARÂMETROS:		Físico-Química			Microbiológica		Organoléptica
COLETAS	Legislações de referência	0,20 ≥ Cl ≤ 2,0 (Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS)	6,0 ≥ pH ≤ 9,0 (Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS)	0,7 ≥ F ≤ 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	T ≤ 5,0 (Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS)
	Forma de abastecimento	Cloro Residual Livre (mg/L)	pH	Fluoreto (mg/L)	Coliformes Totais (100 ml)	<i>Escherichia Coli.</i> (100 ml)	Turbidez (uT)
1	SAA	1,53	6,80	0,70	Presença	Ausência	1,44
2	SAA	2,01	6,50	Não analisado*	Ausência	Ausência	0,65
3	SAA	1,93	6,80	Não analisado*	Ausência	Ausência	1,31
4	SAA	2,32	6,60	0,90	Ausência	Ausência	3,20
5	SAA	1,83	6,50	Não analisado*	Presença	Ausência	0,71
6	SAA	2,20	6,60	0,80	Presença	Ausência	1,67
7	SAA	2,60	6,70	Não analisado*	Ausência	Ausência	5,63
8	SAA	1,99	6,70	0,80	Ausência	Ausência	3,73
9	SAC	1,23	6,90	Não analisado*	Ausência	Ausência	0,83
10	SAC	1,03	7,50	Não analisado*	Presença	Ausência	0,62
11	SAA	2,41	6,50	0,80	Presença	Ausência	1,44
12	SAA	1,50	6,90	Não analisado*	Presença	Ausência	0,79
13	SAA	1,44	7,70	Não analisado*	Ausência	Ausência	1,57
14	SAC	1,02	6,80	Não analisado*	Presença	Ausência	1,21
15	SAA	1,68	6,70	Não analisado*	Ausência	Ausência	0,81
16	SAA	2,43	6,70	0,90	Ausência	Ausência	0,74
17	SAA	2,66	6,90	Não analisado*	Presença	Ausência	0,75
18	SAA	1,87	6,60	0,80	Presença	Ausência	0,80
19	SAC	**	6,50	Não analisado*	Presença	Presença	1,31
20	SAA	0,77	6,70	Não analisado*	Presença	Ausência	0,76

Referências:

Portaria 421/SES/SC de 13/05/2016 Valor Ref.: VMP: mínimo de 0,7 mg/L e o máximo de 1,0 mg/L de fluoreto;

Art. 30 § 1º do Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS: Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS Valor Ref.: VMP: 5 uT;

Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS Presença de *Escherichia coli.* : Indicador de contaminação fecal;

Art. 34 do Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS: Valor mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado;

Art. 39 § 1º do Anexo XX da Portaria de consolidação nº 5 de 28/09/2017/MS: o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5;

SAA: Sistema de Abastecimento de Água

SAC: Solução Alternativa Coletiva

SAI: Solução Alternativa Individual

(*) : Lacen/SC disponibiliza apenas 7 análises mensais.

(**): Não analisado.

N.D.: Não identificado